



➤ Protetores contra sobretensões transitórias

➤ Estações de tratamento de água



Instalação elétrica

1	Centro de transformação TIPO 1 (efeitos diretos do raio)	ATSHOCK
----------	--	---------

Há mais de 10m de cabo de separação?

SÍ

NO

Bobine de cordenação
ATLINK

2	Edifício central TIPO 2 (efeitos atenuados do raio) ATSUB65	
3	Centro de controle de motores (CCM) TIPO 2 E PERMANENTES (efeitos atenuados do raio) ATCONTROL /R	
4	Quadro de comandos TIPO 3 (efeitos eletromagnéticos atenuados) ATCOVER	

	linha de fornecimento elétrico
	linha telefónica
	linha de dados
	linha coaxial

Comunicações e dados

TIPO 2 y 3 (coordinada)	5	Sensores (PH, Caudalímetros, Oxígeno,...) ATLINE
	6	Antenas de transmissão ou de telemetria ATFREQ
	7	Línea telefónica ATFONO